


BRUGERVEJLEDNING

PBS pumpebrønde



For bedste drift bør flg. overholdes:

1. Dæksel på pumpebrønd må ikke tildækkes, og skal være let tilgængelig.
2. Mindst 1x årligt tjek. Fjern aflejringer og bundslam i brønd.
3. Pumpes sliddele og funktion tjekkes ihht. til leverandør-anvisning 1x pr. år.
 - a. Vigtigt at slide dele skiftes med originale dele af faglært person.
4. Flyderkontaktens start-, stopfunktion tjekkes 1x pr. måned.
5. Dæksel tjekkes 1x pr. år.
 - a. Støbejerns- og plastdæksler tjekkes at gummipakning og dæksel er intakt.
 - b. Støbejernsdæksel med sandlås tjekkes, renses og efterfyldes denne med fint sand.
6. Hvis brønden har alarm tjekkes denne 1x pr. måned.
7. Efter strømafbrydelse bør du sikre dig, at pumpen starter igen.

VIGTIGT! I tilfælde af pumpesvigt / alarm. Kontakt din kloakmester eller PBS.

(sørg for at der ikke ledes yderligere vand til pumpebrønden, før den er blevet tilset).

VIGTIGT! Ved elektriske fejl som medfører at relæet slår fra skal du kontakte din elektriker eller PBS.

Kloakmester: _____

Firma: _____

Adresse: _____

Postnr / by: _____

Tlf nr.: _____

